



Provincia di Lucca

Palazzo Ducale, Cortile Carrara

55100 Lucca

Tel. 0583.417.1 - Fax 0583.417.326

OGGETTO: "Istituto Tecnologico Agrario "N. Brancoli Busdraghi" di Mutigliano - Intervento di miglioramento sismico, messa in sicurezza e adeguamento normativa antincendio di immobile da destinare a laboratori didattici – stralcio 1 demolizione del magazzino e deposito attrezzi e ricostruzione nuovo corpo laboratori e nuovo corpo magazzino e deposito attrezzi" - finanziato dall'unione europea - next generation EU missione 4: istruzione e ricerca – componente 1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimento 3.3: piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, cup e65e23000000001, via Giovanni Gallesi - 55100 – Mutigliano, LUCCA - **RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA A CHIARIMENTO DELLA NOTA COMUNE DI LUCCA PG .0127692 del 28/07/2023**

Ad ulteriore integrazione del materiale già prodotto, con la presente si relazione quanto segue:

- a) La resede, adiacente e di sistemazione esterna alle nuove aule, avrà una finitura data con pavimentazione uniforme in "asfalto natura";
- b) Per i muri di recinzione nella zona delle nuove aule: è previsto il mantenimento del muro in pietra oggi esistente, ad esclusione della parte in cui verrà costruito la nuova struttura per le aule. In questa parte è previsto, (come visibile nelle tavole di progetto) di riproporre un paramento rivestito ancora in pietra il quale nel riprendere la morfologia e l'andamento originario, si presenterà con pietre – compatibili con il rivestimento a cappotto – ma che saranno chiaramente individuabili come "nuovo intervento" pur utilizzando elementi che per forma, dimensioni e colore riprendano quelle originali;
- c) per il manufatto seminterrato, si elimina la discrasia rilevata precisando che il parapetto sarà costituito da colonnine in muratura di mattoni FV di altezza 1,30 m, ed interposta ringhiera metallica zincata alta 110 cm data in quadrelli verticali a 10 cm di distanza. Il tutto considerato il fatto che la zona potrà essere anche accessibile al personale e agli alunni dell'Istituto e pertanto dovrà rispettare le norme di sicurezza in materia. A tal proposito si produce anche tavola grafica conforme al render)
- d) il fondo/pavimentazione della zona di raccordo tra l'area antistante il nuovo manufatto interrato e lo stradello esistente sarà rifinito in terra battuta analogamente allo stradello stesso